



Załącznik Nr 2 do SIWZ

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK



TWK - 507/9/2020

Sanok, dnia 18.03.2020 r.

Urząd Gminy Bukowsko
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji ustala następujące warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości **Pobiedno**.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci z przyłączami należy realizować zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych” dostępnych na stronie internetowej przedsiębiorstwa: www.spgk.com.pl.

1) Na aktualnych podkładach geodezyjnych opracować projekt zagospodarowania terenu, oraz projekt wykonawczy sieci wraz z przyłączami zwany dalej „projektem”,

• **odprowadzenie ścieków bytowych** należy zaprojektować w nawiązaniu do funkcjonującej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej alternatywnie: **PVC ø 200 mm** w miejscowości Prusiek lub **PVC ø 200 mm** w miejscowości Markowce,

Uwagi!

- miejsca podłączeń (zrzutów) projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, trasę, średnicę, technologię wykonania obowiązkowo uzgodni projektant w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji przed złożeniem projektu do uzgodnienia w PZUDP,
- wybór miejsca włączenia (zrzutu) powinien być obowiązkowo poprzedzony dokonaniem przez projektanta i przedłożeniem do akceptacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji obliczeń potwierdzających możliwość odprowadzenia ścieków bytowych z miejscowości Pobiedno do funkcjonującej sieci kanalizacji sanitarnej (analiza pod kątem zdolności przesyłowych występujących średnic), w razie konieczności należy przewidzieć rozwiązania (wymiana średnic kolektorów), których realizacja doprowadzi do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz funkcjonującej sieci kanalizacji sanitarnej; uzyskane wyniki analizy należy dołączyć do projektu budowlanego przed złożeniem do uzgodnienia w PZUDP!
- w przypadku wystąpienia konieczności zaprojektowania kanalizacji ciśnieniowej lokalizację obiektu przepompowni, sposób wykonania, wyposażenie oraz producentów urządzeń, technologię wykonania (układ połączeń, przewidzianą do montażu armaturę) obowiązkowo uzgodni projektant w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,
- należy zaprojektować drogę dojazdową do przepompowni ścieków oraz ogrodzenie obiektu,
- **sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaprojektować i wykonać z rur PVC-U o ściance litej!**
- **zgodę na podłączenie** od właściciela sieci kanalizacji sanitarnej wskazanej w warunkach technicznych, jako miejsce podłączenia tj. **Gminy Sanok** należy załączyć do projektu zagospodarowania terenu obejmującego projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej przedłożonego do uzgodnienia w:
 - PODGiK w Sanoku,
 - Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

2) Projekt (przed przystąpieniem do wykonawstwa) **obowiązkowo musi być uzgodniony** w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - SPGK Spółka z o. o.

3) W ustawowym terminie **należy uzyskać pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami lub zgłosić planowaną budowę** do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

4) Wykonaną sieć **kanalizacji sanitarnej z przyłączami w stanie odkrytym należy obowiązkowo sukcesywnie zgłaszać do odbioru technicznego** w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji SPGK Spółka z o. o. (do odbioru należy przedłożyć wymagane protokoły m.in. z zabezpieczenia skrzyżowań z innymi sieciami itp.).

5) Po wykonaniu sieci **kanalizacji sanitarnej z przyłączami należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.**

6) Po zakończeniu prac Inwestor zgłosi się w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - SPGK Spółka z o. o. wraz z:

- projektem,
- potwierdzonym zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę sieci wraz z przyłączami oraz oświadczeniem inwestora o braku sprzeciwu,
- protokołem odbioru technicznego,
- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do użytkowania,
- protokołami z zabezpieczenia skrzyżowań z innymi sieciami,
- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
- wykazem obiektów i budynków mieszkalnych, których właściciele są uprawnieni do podpisania Umowy o odprowadzanie ścieków.

Uwaga: Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości i technicznych możliwości podłączenia tej nieruchomości na dzień wydania warunków.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a,
km

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. Jan Cyran

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Kuroś