



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel. 134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

IK.271.16.2021

Bukowsko 24.11.2021r.

Wyjaśnienie Nr 2

treści SWZ (IK.271.16.2021) w postępowaniu pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno w gminie Bukowsko – III Etap”

W dniu 23.11.2021r. wpłynęło zapytanie do treści SWZ o następującej treści:

Pytanie:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy w studni W1 zamontować przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm. Prosimy o określenie jakie sygnały/komunikacja są wymagane na wyjściu przepływomierza?

Odpowiedź:

Dla dobranego przepływomierza DN100 Simens MAG 5100W w studni W1 rodzaj komunikacji /sygnału należy uzgodnić z dostawcą wody t.j. Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bańkowski
mgr inż. Marek Bańkowski