



Drewno klasy min. C-30
Elementy drewniane usytuowane w odległości mniejszej niż 30 cm od krawędzi przewodu spalinowego lub dymowego zabezpieczyć tynkiem lub równorzędnym pod względem ogniochronności materiałem o gr. 2,5 cm na siatce (na odległości min. 1 m, słupy na całej długości)
Słupy oparte na stropie opierać za pośrednictwem belki podwalinowej o przekroju 5 x 16 cm

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA Rozbudowa, przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania remizy OSP na Wiejski Dom Kultury	Skala: 1 : 50	STADIUM Projekt techniczny	NR RYS. 1K
	Data: 12.2021	NAZWA RYSUNKU Rzut konstrukcji dachu	
LOKALIZACJA działka nr ewidencyjny: 89/5 obręb ewidencyjny: 181703_2.0003 - Dudyńce jednostka ewidencyjna: Bukowsko		OPRACOWAŁ:	