



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

Wyjaśnienie treści SIWZ II

W dniu 1.02.2023 wpłynęły następujące zapytania do wyjaśnienia w treści SIWZ w postępowaniu dotyczącym **„Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Remizy OSP na Wiejski Dom Kultury w m. Dudyńce (roboty wykończeniowe) w ramach realizacji projektu pn: Utworzenie Centrum Questingu w Dudyńcach”**.

Treść zapytań

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

1. Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany;
2. Dokumentacji technicznej branży sanitarnej oraz elektrycznej
3. Udostępnienie przedmiaru w wersji aktywnej ath lub pdf zapisany z programu do kosztorysowania,
4. Udostępnienie załączników do oferty w wersji edytowalnej.

Ad. 1

Zamawiający przedkłada tabelaryczne zestawienie stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany. Zakres robót nie obejmuje stolarki okiennej.

Ad. 2

Dokumentacja branży elektrycznej i sanitarnej została uzupełniona.

Ad. 3

Zamawiający nie posiada innej wersji przedmiaru.

Ad. 4

Udostępniono załączniki do oferty w wersji edytowalnej.

Jednocześnie Zamawiający w przedmiarze robót w lp. 5 „STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA” dokonuje zmiany w n/w pozycjach:

- poz. 34 „drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, szyba antywłamaniowa, dwa zamki” obmiar winien wynosić – 3,276 m²
- poz. 37 „skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne kompletne z zamkiem, szyldami i klamkami szt. 5” obmiar winien wynosić 10 m²
- poz. 38 „skrzydła drzwiowe szklane wewnętrzne do WC, komplet z zamkiem, szyldami i klamkami szt. 4 obmiar winien wynosić 8 m²

Z up. Wójta

Diana Błażejowska
mgr Diana Błażejowska
SEKRETARZ GMINY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Lp.	Opis stolarki	Rozmiar nominalny (cm)	Rodzaj drzwi (Lewe/Prawe)	Ilość (szt.)
1	Drzwi aluminiowe wewn. dwuskrzydłowe, przeszklone (szyba antywłamaniowa, bezpieczna), dwa zamki, samozamykacz, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej połysk. Kolor drzwi do uzgodnienia z inwestorem.	146 x 210		1
2	Drzwi aluminiowe wewn. jednoskrzydłowe do kotłowni, ogniochronne EI30, jeden zamek, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej połysk. Kolor drzwi do uzgodnienia z inwestorem.	90x200	Prawe	1
3	Drzwi wewn. jednoskrzydłowe płytowe, szklone do WC kompletne z zamkiem, szyldami i klamkami oraz z ościeżnicą drewnianą lub płytową systemową regulowaną. W skrzydle drzwiowym dołem kratka bądź otwory nawiewne. Kolor i rodzaj drzwi do uzgodnienia z inwestorem.	90x200	Lewe	4
4	Drzwi wewn. jednoskrzydłowe płytowe pełne, kompletne z zamkiem, szyldami i klamkami oraz ościeżnicą drewnianą lub płytową systemową regulowaną. Kolor i rodzaj drzwi do uzgodnienia z inwestorem.	90x200	Lewe	2
5	Drzwi wewn. jednoskrzydłowe płytowe pełne, kompletne z zamkiem, szyldami i klamkami oraz ościeżnicą drewnianą lub płytową systemową regulowaną. Kolor i rodzaj drzwi do uzgodnienia z inwestorem.	90x200	Prawe	3