



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

Znak sprawy: **IK.271.2.2023**

Bukowsko, dnia 14 luty 2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W dniu 10.02.2023r wpłynęły następujące zapytania do wyjaśnienia SWZ w postępowaniu dotyczącym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dudyńce i Nadolany w gminie Bukowsko - rurociąg tłoczny z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jędruszkowce w gminie Sanok - Etap I”

Treść zapytania nr 1

Jakie rury należy zastosować w przypadku wykonywania rurociągów tłocznych metodą bezwykopową?

Treść odpowiedzi nr 1

W przypadku wykonywania rurociągów metodą bezwykopową należy stosować, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej, rury PE-RC o średnicy 125x7,4 mm oraz 90x5,4 mm (SDR17 PN10).

Treść zapytania nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał dla rur wykonywanych metodą bezwykopową zastosowania elementu do detekcji rurociągu?

Treść odpowiedzi nr 2

Zamawiający nie wymaga stosowania rur z taśmą detekcyjną.

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bańkowski
mgr inż. Marek Bańkowski