

## Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1

W dniu 13.03.2023 wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu pn: **Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bukowsko.**

### Treść zapytań.

Instalacje elektryczne

Pytanie 1. poz 40. uwzględnia tylko montaż rur osłonowych do instalacji odgromowej. nie uwzględnia demontażu istniejącej instalacji ani montażu nowych przewodów. Proszę o dodanie brakujących pozycji do przedmiaru

Pytanie 2. poz. 116 Czy inwestor dopuszcza nowy słup i oprawę nawiązującą do istniejących - kula o średnicy około 40 cm?

Pytanie 3. poz. 147 . Z opisu w pozycji przedmiaru nie wynika gdzie mają być umiejscowione oprawy iluminacji budynku. nie można określić ilości materiału do wykonania zadania. Proszę o zamieszczenie szkicu rozmieszczenia opraw, typu lub wymaganych parametrów oprawy (moc) , wskazanie miejsca zasilania iluminacji , sposobu sterowania ( zegar sterujący lub czujnik zmierzchowy)

Pytanie 4.poz. 151 . Z opisu w pozycji przedmiaru nie wynika w jaki sposób będzie podświetlany pylon. Czy zasilanie doprowadzić do wnętrza pylonu który posiada wewnętrzne oświetlenie czy należy zastosować dodatkową oprawę zewnętrzną która będzie podświetlała pylon

Pytanie 6 poz. 172. z opisu pozycji nie wynika jakie tablice należy wymienić . proszę podać co tablica ma zawierać

Pytanie 7 . poz. 173 . z opisu pozycji nie wynika jakie skrzynki należy zdemontować i ponownie zamontować . proszę o uszczegółowienie pozycji

Pytanie 8 poz. 366 z opisu pozycji nie wynika co należy wykonać . o jaki rodzaj przystosowania chodzi? proszę o uszczegółowienie pozycji

Pytanie 9 pozycja 400. urządzenia powyżej 2kW powinny posiadać osobne zasilanie. podgrzewacz ma minimum 3,5 kW. czy uwzględnić osobne zasilanie z rozdzielnicy i osobne zabezpieczenia? .Proszę o uzupełnienie nowej pozycji przedmiaru

Pytanie 10 poz. 465 z opisu pozycji nie wynika co należy wykonać . o jaki rodzaj przystosowania chodzi? proszę o uszczegółowienie pozycji

Pytanie 11 pozycja 494. urządzenia powyżej 2kW powinny posiadać osobne zasilanie. podgrzewacz ma minimum 3,5 kW. czy uwzględnić osobne zasilanie z rozdzielnicy i osobne zabezpieczenia? Proszę o uzupełnienie nowej pozycji przedmiaru.

### Treść odpowiedzi.

Ad.1.

Zamawiający nie przewiduje potrzeby demontażu istniejącej instalacji odgromowej jak również montażu nowych przewodów uziemiających.

Ad.2.

Zamawiający dopuszcza oprawy kulowe ale też i inne, niemniej zgodnie z opisem wzór i rodzaj lampy należy uzgodnić z inwestorem.

Ad.3.

Wykonanie oświetlenia iluminacji dotyczy jednej ściany zewnętrznej frontowej, od strony drogi wojewódzkiej nr 889. Zgodnie z opisem należy wykonać na ścianie osiem punktów świetlnych zasilanych z istniejącej instalacji elektrycznej w budynku.

Ad.4.

Pozycja 151 przedmiaru robót uwzględnia jedynie doprowadzenie zasilania elektrycznego z pobliskiej latarni do projektowanego pylonu reklamowego długości około 10 m.

Ad.6.

Pozycja 172 przedmiaru robót dotyczy wymiany tablicy bezpiecznikowej zabezpieczającej oświetlenie i prąd w sąsiednim budynku.

Ad.7.

Pozycja 173 przedmiaru robót przewiduje demontaż i ponowny montaż 3-ch skrzynek teletechnicznych na ścianie zewnętrznej budynku w taki sposób aby ich nowe położenie licowało z nowo wykonaną fasadą cieplochronną.

Ad.8.

Pozycja 366 przedmiaru robót uwzględnia podłączenie nowo wykonanej instalacji elektrycznej w remontowanym pomieszczeniu ubikacji na parterze do istniejącego zasilania.

Ad.9.

W opisie pozycji 400 nastąpiła omyłka pisarska. Winno być: „Montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody pod umywalką”. Przedmiotowe urządzenie winno być o mocy do 2kW.

Ad.10.

Pozycja 465 przedmiaru robót uwzględnia podłączenie nowo wykonanej instalacji elektrycznej w remontowanym pomieszczeniu ubikacji na I i II piętrze do istniejącego zasilania.

Ad.11.

W opisie pozycji 494 nastąpiła omyłka pisarska. Winno być: „Montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody pod umywalką”. Przedmiotowe urządzenie winno być o mocy do 2kW.

Z up. Wójta  
*Diana Błażejowska*  
mgr Diana Błażejowska  
SEKRETARZ GMINY