



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015,134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.plwww.bukowsko.pl

IK.271.7.2023

Bukowsko 29.03.2023r.

Wyjaśnienie Nr 1

treści SWZ (IK.271.7.2021) w postępowaniu pn.: "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Karlikowie"

W dniu 27.03.2023r. wpłynęło zapytanie do treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych rur i kształtek PVC.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy stosować rury i kształtki z PVC Lite SN8.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dla systemu rur - kształtek wykonanych z tego samego materiału?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga zastosowania systemowych rur i kształtek do budowy kanalizacji z tego samego materiału i tego samego producenta.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dla studni rewizyjnych będzie wymagał rury teleskopowej wykonanej z litego materiału?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga stosowania rury teleskopowej z PVC litego materiału.

Pytanie nr 4:

Jakie rury należy zastosować w przypadku wykonywania rurociągów tłocznych metodą bezwykopową?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Do budowy rurociągów metodą bezwykopową stosować rury PE o zaprojektowanej średnicy PE 100 RC.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający będzie wymagał dla rur wykonywanych metodą bezwykopową zastosowania elementu do detekcji rurociągu?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie będzie wymagał stosowania elementów detekcji dla rurociągów kanalizacyjnych wykonanych metodą bezwykopową

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bałowski
mgr inż. Marek Bałowski